



|               |  |          |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|---------------|--|----------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Перв. примен. |  | Справ. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № дубл. |  | Взам. инв. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № подл. |  |
|               |  |          |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |

ФИАШ.436234.506 ГЧ



1. Размеры для справок.  
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.  
3. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

|      |      |          |       |      |                                                                                            |         |        |         |
|------|------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
|      |      |          |       |      | ФИАШ.436234.506 ГЧ                                                                         |         |        |         |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | источник вторичного электропитания резервированный<br>СКАТ-1200 исп.6<br>Габаритный чертеж | Лит.    | Масса  | Масштаб |
|      |      |          |       |      |                                                                                            |         |        | 1:4     |
|      |      |          |       |      |                                                                                            | Лист    | Листов | 1       |
|      |      |          |       |      |                                                                                            | БАСТИОН |        |         |